

VKF Technische Auskunft Nr. 27039

Gruppe 801	Entrauchungsleitungen	
Gesuchsteller	Lindab AG Industriestrasse 24 8112 Otelfingen Schweiz	
Hersteller	Lindab s.r.o. 16100 Prag Czech Republic	
Produkt	Runde Entrauchungsleitung für den Einzelabschnitt	
Beschrieb	Runde Entrauchungsleitung aus 0,64 mm Stahlblech für den Einzelabschnitt max. Durchmesser 1000 mm Lmax=3000mm Betriebsdruck: -1500 Pa/ +500 Pa	
Anwendung	Für den Einbau an Massivdecken in Einzelabschnitten	
Unterlagen	Fires, Batizovce: Klassifizierungsbericht 'Nr. FIRES-JR-072-14-NURE' (22.09.2014), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1396-CPR-0087' (06.058.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-090-14-AUNE' (24.05.2014), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-142-14-AUNE' (06.08.2014)	
Prüfbestimmungen	EN 12101-7, EN 1366-9	
Beurteilung	Klassifizierung:	E 600 120 (ve-ho) S1500single
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	14.12.2016	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Marcel Rumo

Marcel Rumo

Roland Julmy

Roland Julmy

Renseignement technique AEAI n° 27039

Groupe 801	Conduits de désenfumage	
Requérant	Lindab AG Industriestrasse 24 8112 Otelfingen Schweiz	
Fabricant	Lindab s.r.o. 16100 Prag Czech Republic	
Produit	Runde Entrauchungsleitung für den Einzelabschnitt	
Description	Conduit de désenfumage rond en tôle d'acier de 0,64 mm, pour des sections individuelles Diamètre maximale 1000 mm Lmax=3000mm Pression d'exploitation : -1500 Pa/ +500 Pa	
Utilisation	Pour l'installation sur des plafonds massifs dans des sections individuelles.	
Documentation	Fires, Batizovce: Klassifizierungsbericht 'Nr. FIRES-JR-072-14-NURE' (22.09.2014), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1396-CPR-0087' (06.058.2016), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-090-14-AUNE' (24.05.2014), Prüfbericht 'Nr. FIRES-FR-142-14-AUNE' (06.08.2014)	
Conditions d'essai	EN 12101-7, EN 1366-9	
Appréciation	Classification:	E 600 120 (ve-ho) S1500single
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	14.12.2016	Organisme de reconnaissance des
Remplace l'attestation du	-	autorités cantonales de protection incendie


 Marcel Rumo


 Roland Julmy
