



Suoritustasoilmoitus	
Suorakulmainen savunhallintajärjestelmä; yksiosastoinen	
1. Tuotetyyppi/-koodi:	Suorakulmainen savunhallintajärjestelmä; yksiosastoinen <1250x1000mm E600 120 (ho-ve) S1500single >1250x1000 mm ja ≤1900x1700 mm E600 120 (ho) S1500single
2. Käyttötarkoitus:	Järjestelmä on tarkoitettu yhden osaston savunhallintaan, ja se on osa savun- ja palonhallintajärjestelmää. Järjestelmä on suunniteltu täyttämään seuraavat tavoitteet: <ul style="list-style-type: none"><li>• hätäpoistumisreittien suojaaminen vähintään kahden tunnin ajan</li><li>• lämpötilan alentaminen tulipalon aikana</li><li>• savuttoman tason luominen</li><li>• omaisuuden suojeleminen.</li></ul> Tämä järjestelmä on osa savun- ja palontorjuntaprojektia, jonka suunnittelu on jätettävä asiantuntijalle.
3. Valmistajat:	Lindab Kft – Állomás út 1/a, 2051 Biatorbágy – Hungary Lindab s.r.l – Via Verga 82, 10036 Settimo Torinese – Italy Lindab s.r.l – 19/32300546 – Italy Lindab s.r.o – Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 Ruzyně – Czech Republic OY Lindab AB – Kankitie 3, 40250 Jyväskylä – Finland Lindab AS – Saha-Loo tee 4A, 74206 Jõelähtme vald, Harjumaa – Estonia Lindab AG – Via Industria 31 CP.159-6934 Bioggio (Lugano-Ticino) - Switzerland
4. Ilmoitetun laitoksen edustaja	Applus – LGAI Technological Center, S.A. Campus UAB – Ronda de la Font del Carme, s/n E-08193 Bellaterra (Barcelona) – Spain
5. AVCP järjestelmä	Järjestelmä 1
6a. Harmonisoitu standardi	EN 12101-7 – CE todistus (EN 1366-9 – Testi standardi) (EN 13501-4 – Luokitus standardi)
6a. Ilmoitettu laitos	Applus S.A.
6b. Eurooppalainen arviointiperuste (EAD)	0370-CPR-2827
7. Suoritustasoilmoitus	Katso taulukko alla
8. Ominainen tekninen asiakirja	Ei saatavilla

7. Suoritustasoilmoitus			
Olellaiset ominaisuudet	Suoritus/sopivuus	Suoritus arvo	Harmonisoitu standardi
Savunhallinta	Tiiveys (E)	120 minuuttia, 600°C	EN 12101-7:2011
Savunhallinta	Mekaaninen vakaus	Säilyy	EN 12101-7:2011
Savunhallinta	Alipaine	1 500 Pa	EN 12101-7:2011
Savunhallinta	Ylipaine	500 Pa	EN 12101-7:2011
Savunhallinta	Vuotonopeus (S)	≤ 5 m <sup>3</sup> /h*m <sup>2</sup>	EN 12101-7:2011
Savunhallinta	Soveltuvuus	Yksiosastoinen	EN 12101-7:2011
Savunhallinta (<1250x1000 mm)	Asennussuunta (h <sub>o</sub> -V <sub>e</sub> )	Vaaka - Pystysuora	EN 12101-7:2011
Savunhallinta (>1250x1000 - ≤ 1900x1700 mm)	Asennussuunta (h <sub>o</sub> )	Vaaka-	EN 12101-7:2011

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu tässä ilmoituksessa nimetyn valmistajan yksinomisella vastuulla.

Valmistajien puolesta allekirjoittanut:

Valtuutettu henkilö:  
Karel Kleinmond  
Group Operations Director  
2019-01-21 Karlovarska, Czech Republic