

# TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



**Myönnetty:** 21.11.2013

**Voimassa:** 20.11.2018

VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

## TUOTE

### Ilmakanavien Leiluft kanavanosat:

<b>Tulpat</b>	<b>TP3</b>	Koot: Ø100, Ø125, Ø160, Ø200, Ø250 ja Ø315
<b>Tarkastusluukut</b>	<b>TALU1</b>	Koot: 300x100, 300x200, 400x200, 400x300, 500x400 ja 600x500
<b>Eristetyt tarkastusluukut</b>	<b>TL2</b>	Koot: 370x170, 370x270, 470x370 ja 570x470
<b>Tarkastusluukku</b>	<b>TALU3</b>	Ø100 -160 koko 185x85 Ø200 -315 koko 300x100 Ø400 koko 400x200 Ø500 koko 400x200 Ø630 -1000 koko 400x500 Ø1250 koko 400x500
<b>Tarkastusluukku</b>	<b>TL4</b>	Ø100 -200 koko 360x100 Ø250 -500 koko 360x200 Ø630 -1250 koko 460x300
<b>Miesluukku</b>	<b>TL4</b>	Ø 630-1250 koko 560x400
<b>Tarkastusluukku</b>	<b>TLY</b>	Ø100 -1250
<b>Tarkastusluukku</b>	<b>TLYE</b>	Ø100 -1250

## HAKIJA

Leimec Oy, Vaasa

## VALMISTAJA

Leimec Oy, Vaasa

## HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen tuotteiden täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman osien D2 ja E7 määräykset ja ohjeet materiaalin, tiiviiden, lujuuden ja seinämänpaksuuden osalta.

Tuotteet täyttävät tiiviysluokan C vaatimukset.

# TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

## HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteisiin liitetään suomen- tai ruotsinkieliset asennus-, kuljetus-, varastointi- ja käsittelyohjeet. Ohjeet ja tyyppihyväksyntäpäätös toimitetaan rakennuspaikalle ja pyydetessä myös suunnittelijoille ja rakennusvalvontaan.

## LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja VTT Expert Services Oy:n välillä 13.11.2013 allekirjoitettua tai sen jälkeen päivitettyä laadunvalvontasopimusta.

## MERKITSEMINEN

Tuotteisiin on merkittävä pysyvällä tavalla tyyppihyväksyntämerkki. Tuotteen merkinnöistä tulee lisäksi ilmetä: valmistajan nimi tai tunnus, tyyppihyväksyntänumero 00103-13, tyyppi ja koko, tiiviysluokka, valmistuspaikka tai sen tunnus ja valmistusajankohta.

Tarkastusluukkuihin on lisäksi merkittävä maininta ”koskee tiiviyttä”.

Tarkastusluukkujen merkitsemisessä noudatetaan myös niitä periaatteita, mitä rakentamismääräyskokoelman osassa E 7, ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus on esitetty.

## VOIMASSAOLOAIKA

Päätös tulee voimaan 21.11.2013 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 20.11.2018 saakka.

Mikäli kyseisten tuotteiden CE-merkintä tulee mahdolliseksi ennen tämän hyväksynnän voimassaolon päättymistä, päättyy tämän hyväksynnän voimassaolo tuoteryhmälle laaditun harmonisoidun standardin (hEN) siirtymäajan loputtua.

## HUOMAUTUKSET

Tuotteilla on aiemmin ollut tyyppihyväksyntä YM45/6221/2008.

## HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus ilmakehävien ja kanavanosien tyyppi-  
hyväksynnästä 10.11.2008.



Lina Markelin-Rantala  
Tuotepäällikkö



Liisa Rautiainen  
Arviointipäällikkö  
Puh. 020 722 4920  
liisa.rautiainen@vtt.fi

---

# TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

---

**LIITTEET**

Tyyppihyväksyntämerkki  
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

**TIEDOKSI**

Kyösti Ovaska, VTT Expert Services Oy, PL 1001,  
02044 VTT