



**SUORITUSTASOILMOITUS**  
**Nro . 142898**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

**Atrium H, Loggia, Atrium Plana**

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**Lindax nro 641771 (Atrium H), 646003 (Loggia), 646977 (Atrium Plana)**

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Kattoasenteiset säteilylämmityspaneelit**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Lindab A/S Comfort, Lucernemarken 17, DK-3520 Farum**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

**Göran Hultmark, Lucernemarken 17, DK-3520 Farum**

6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**1.5 System 4**

7. Ilmoitetut suoritus taset

Tuote	Olellainen ominaisuus (katso huom 1)	Teho (katso huom 2)	Harmonisoitu tekninen erittely (katso huom 3)
Atrium H-33	Rated thermal output	185 W/m	HLK DC204D12.2008
Atrium H-60	Rated thermal output	337 W/m	HLK DC204D12.2008
Atrium H-87	Rated thermal output	488 W/m	HLK DC204D12.2008
Loggia-33	Rated thermal output	185 W/m	HLK DC204D12.2008
Loggia -60	Rated thermal output	337 W/m	HLK DC204D12.2008



Loggia -87	Rated thermal output	488 W/m	HLK DC204D12.2008
Atrium Plana-40	Rated thermal output	221 W/m	WSP 13.55.LIN.101
Atrium Plana-60	Rated thermal output	332 W/m	WSP 13.55.LIN.101
Atrium Plana-90	Rated thermal output	498 W/m	WSP 13.55.LIN.101
Atrium Plana-120	Rated thermal output	664 W/m	WSP 13.55.LIN.101
Atrium Plana HC-60	Rated thermal output	312 W/m	WSP 13.55.LIN.101
Atrium Plana HC-90	Rated thermal output	379 W/m	WSP 13.55.LIN.101
Atrium Plana HC-120	Rated thermal output	432W/m	WSP 13.55.LIN.101

Huom1 Standardin EN 14037 mukainen olennainen ominaisuus  
Huom2 Lämmönsiirtoteho yksikössä W/m  
Huom3 Mittauslaitosten raporttien yksilöidyt tunnisteet

8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jani Saarvo  
Toimitusjohtaja

ESPOO 21.12.2015

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus