



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1264 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: LUFT

Luftbehandlingsinstallationer

BBR 6:2

BSAB:QL

Innehavare: Lindab Ventilation AB

Stålhögavägen 115, Grevie 26982, Båstad, Sverige

Tel: +46 431 850 00

E-post: info@lindab.com

Hemsida: www.lindab.com

Produkt namn: Renslucka IPPR

Rensluckor typ IPPR, anpassade för kanaldimensioner Ø 100 mm- Ø 1000 mm.

Avsedd användning

Rensluckor Ø 100 -1000 för montering på cirkulära ventilationssystem.
Luckorna uppfyller kravet för täthetsklass C enligt EN 15727.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Luft	6:2
Täthet (täthetsklass C enligt EN 15727: 2010)	6:255

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2015-04-28
Bilaga 2: Produktmärkning	2015-04-28
Bilaga 3: Kontroll	2015-04-28
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2015-04-28

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se



Beslutsdatum: 2015-04-28

Diarienummer: 245/15

Giltigt till: 2020-04-27

Kiwa Sverige AB

Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig

Johnny Ostfeldt
Handläggare