



## TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1105 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Ventilation  
Kanaler och kanaldetaljer

BBR 5, 6

**Innehavare: Lindab Ventilation AB**

Järnvägsgatan 41, 269 82 Grevie/Båstad

Tel: +46 (0)431-850 00

E-post: [sve@lindab.se](mailto:sve@lindab.se)

Webb: [www.lindab.se](http://www.lindab.se)

### Produktnamn: LINDAB SAFE® och LINDAB SAFE® CLICK – Kanaler och kanaldetaljer

Runda spiralfalsade plåtkanaler och kanaldetaljer, tillverkade av varmförzinkad stålplåt. Vid krav på högre korrosionsskydd, kan tillverkning ske i aluminium-zink, Magestic eller rostfri stålplåt.

Kanaldetaljerna sammanfogas med skruvning eller nitning respektive click-system.

Tätning sker genom en ringformig packning av dubbel läpptyp.

Detaljbeskrivning av system med materialvarianter framgår av bilaga 1.

#### Avsedd användning

Distribution av luft.

#### Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Luftbehandlingsinstallationer (Material; A1 metall)	5:526
Material	6:11
Mikroorganismer	6:24
Ventilation (installationer, täthet)	6:25, 6:254, 6:255

\* Kanalsystemet uppfyller kraven för täthetsklass D samt för hållfasthet, enligt SS-EN 12237.

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-11-02
Bilaga 2: Produktmärkning	2017-11-02
Bilaga 3: Kontroll	2017-11-02
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-11-02

**Kiwa Sverige AB**  
Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00  
Fax +46 (0)455-104 36  
[bygg@kiwa.se](mailto:bygg@kiwa.se)  
[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)




Beslutsdatum: 2017-11-02


Diarienummer: 899/17

Giltigt till: 2022-11-01

Tidigare diarienummer: 763/12

**Kiwa Sverige AB**

  
Magnus Jerlmark  
Tekniskt ansvarig

  
Johnny Ostenfeldt  
Handläggare