



## Tyyppihyväksyntäsertifikaatin käänös

Epäselvissä tapauksissa on tukeuduttava alkuperäiseen dokumenttiin

### Tyyppihyväksyntäsertifikaatti 1105

#### Sisältää tuotannon laadunvalvontasopimuksen

#### Avainsana: Ilmanvaihto

#### Ilmanvaihtokanavat ja osat

#### Sertifikaatin omistaja

Lindab Ventilation Ab, Grevie, SE-269 82 Båstad

Puh. +46 431 850 00

E-mail :<mailto:sve@lindab.se> Kotisivut [www.lindab.se](http://www.lindab.se)

#### Lindab Safe ja Lindab Safe Click- ilmanvaihtokanavat ja osat.

Pyöreät kierresaumattut teräspeltikanavat ja kanavaosat valmistetaan galvanoidusta teräksestä. Korkeampaa korroosionkestoa varten tuotteet voidaan valmistaa myös ruostumattomasta teräksestä. Osat kiinnitetään toisiinsa ruuveilla, vetoniiteillä tai click-järjestelmällä. Tiivisteenä toimii kahdella tiivistehuuloksella varustettu rengas.

#### Käyttötarkoitus

Ilmanjako

#### Hyväksyntä

Tuotteet on hyväksytty seuraavien Ruotsin rakentamismääräysten mukaisesti:

Ilmanvaihtoasennukset (Materiaali A1;metalli)	5:526
Materiaali	6:11
Mikro-organismit	1:4
Ilmanvaihto (yleinen ja ilmatiiveys*)	6:25, 6:254, 6:255

\*Kanavajärjestelmä täyttää tiiveysluokan D vaatimukset standardin SS-EN 12237 mukaisesti.

Kuvatussa käyttötarkoituksessa tuotteet täyttävät rakennustöissä käytettävien materiaalien ominaisuudet rakennusalan vaatimusten (PBL, luku 8, § 4) seuraavasti:

2. Turvallisuus palotilanteessa
3. Hygienia, terveys ja ympäristö

Liite 1 Liittyvät dokumentit 02/11/2017  
Liite 2 Tuotemerkinnät 02/11/2017  
Liite 3 Tuotevalvonnan ohjeet 02/11/2017  
Liite 4 Sertifikaatin perusteet 02/11/2017

Päätös: 2017-11-02

Rekisterinumero: 899/17

Voimassa: 2022-11-01

Aikaisempi hyväksyntänumero: 763/12

Oy Lindab Ab  
Juvan teollisuuskatu 3  
02920 Espoo

Puh 020 785 1010  
Fax 020 785 1074  
e-mail [info@lindab.fi](mailto:info@lindab.fi)  
Internet [www.lindab.fi](http://www.lindab.fi)

