



## TYPGODKÄNNANDE 1142 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

**Innehavare: Lindab Ventilation AB**

Stålhögavägen 115, 269 92 Båstad

Tel: +46 0431-85 000

E-post: sve@lindab.se

Hemsida: www.lindab.se

### Flexibel Ventilationskanal

#### Produktbeskrivning

DRATU, anslutning hane/hane

DRATMF, anslutning hona/hona

DRATMFU, anslutning hona/hane

Flexibel ventilationskanal med enkel vägg av aluminium

Anslutningsstosar utförs i galvaniserad stålplåt.

#### Avsedd användning

1. Anslutningsdon mellan spiskåpa/spisfläkt och fast monterad imkanal.
2. Anslutning mellan fast monterad imkanal och takhuv i bostäder förutom storkök.
3. Ventilationskanaler i enbostadshus eller inom brandceller med en nettoarea mindre än 200 m<sup>2</sup> där brandfarlig verksamhet inte förekommer.

#### Omfattning

Diametrar Ø80 – Ø315 mm.

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om **2. Säkerhet i händelse av brand** **3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön** under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Klassbeteckningar – Material, Brandteknisk klass A1	5:231
Luftbehandlingsinstallationer – Allmänt råd	5:526
Luftbehandlingsinstallationer – Imkanaler	5:5332
Täthet (Täthetsklass C/ATC3)	6:255

#### Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:

Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer:

Tillverkningsställe:

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen:

Uppgift om krav eller klass, om detta finns:

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217:

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Lindab Ventilation AB

Produktnamn (artikelnr)

Berört tillverkningsställe

(t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Täthetsklass C/Brandteknisk klass A1



Kiwa Certification AB

1913

1142

KIWA Certification AB



CERTIFIKAT

#### Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1  
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

[se.bygg@kiwa.com](mailto:se.bygg@kiwa.com)

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



Accred. no. 1913  
Certification of  
Products  
ISO/IEC 17065

**Tillverkningsställe(n):**

54 V Lindab Polen, S.A. Wieruchow, ul. Sochaczewska 144, 05-850 Ozarow Mazowiecki, Poland.

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **KIWA Certification AB** Kontrollavtal: **545/2016**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt aktuell kontrollanvisning.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt aktuellt kontrollavtal och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress [se.annualreporting@kiwa.com](mailto:se.annualreporting@kiwa.com) om utförd fortlöpande övervakning.

**Tillhörande handlingar**

Monteringsanvisning DRATU, DRATMF respektive DRATMFU, daterat 2021-03-31.

Katalogsidar - Halvflexibelt anslutningsdon DRATU, DRATMF respektive DRATMFU, daterade 2023-09-14

Produktritningar D-23 05.14798, D-07 10.14799, D-07 10.15000, daterat 2013-09-06.

**Bedömningsunderlag**

Täthetsprovning enligt EN 15727 Lindab/RISE 2024

Brand (CWFT A1)

KIWA kontroll-rapport 2023-09-07

**Kommentarer**

BFS 2011:26 5:526; Material i luftbehandlingsinstallationer bör vara av klass A2-s1,d0.

För systemdelarna accepteras lägre brandteknisk klass. (BFS 2011:26).

Anslutningsdon till imkanaler bör utformas med material i lägst brandteknisk klass E.

Anslutningsdon kan placeras mot brännbart material vid genomgång av hyllor eller skåpssidor.

Även ovansidan och andra mindre delar av ytterhöljet till spisfläktar kan placeras mot brännbart material.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.

Beslutsdatum: 2024-03-08

Diarienummer: 015/2024

Giltigt till: 2029-03-07

Tidigare diarienummer: 677/18

**Magnus Jerlmark**

**Johnny Ostenfeldt**