



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY**

**HK/K/0623/01/2017**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Belki chłodzące aktywne: ARCHITECT, CELO, MUNIO, PLAFOND, PLEXUS, PODIUM, POLARIS S, PREMAX, PREMIUM, PROFESSOR, SOLUS; belki pasywne / promienniki: ATRIUM, LOGGIA, FASADIUM, CARAT, CABINETT, CAPELLA**

Zawierający / containing: stal, miedź, aluminium i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: regulacji temperatury powietrza w budynkach użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach usługowych, biurach, salach konferencyjnych, hotelach, szkołach oraz obiektach służby zdrowia (w tym w szpitalach).

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie belek chłodzących musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektów i pomieszczeń wentylowanych
- Z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sal operacyjnych, wybudzeniowych, OIOM.)

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

LINDAB A/S Comfort  
DK-3520 Farum Denmark  
Lucernemarken 17, Dania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

LINDAB Sp. z o.o.  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
ul. Sochaczewska 144, Wieruchów

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-08-21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-08-21 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 21 sierpnia 2017

The date of issue of the certificate: 21st August 2017

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska

*Dr Bożena Krogulska*

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH  
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287