

## Prestandadeklaration

**Produkttyp:****Brandgasspjäll EKO-RBE/-R/-C**

Typnummer och specifikationer framgår av produktens etikett.

**Avsedd användning:**

Brandgasspjäll med ett brandskydd av minst 120 min i enlighet med den harmoniserade Europastandarden EN 15650:2010.

**Tillverkare:**

EKOVENT AB, Mejselgatan 7, 23532 Vellinge, [www.ekovent.se](http://www.ekovent.se)

**Produktcertifiering:**

DBI Certification A/S, nr 2531, har utfört typprovning samt inledande granskning av tillverkningsstället och tillverkningskontrollen enligt system 1.

Denna prestandadeklaration baserar sig på EG-intyg 2531-CPR-CVC10003.

| Storlek                                                                                        | Typ                                         | Klassificering          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 200x200 till 1200x1200 mm                                                                      | På horisontell/vertikal kanal               | E 120 (ve ho i <-> o) S |
| Klassificering enligt EN 13501-3                                                               |                                             |                         |
| Aktiveringsförhållanden/känslighet:<br>- Sensorns robusthet<br>- Sensorns utlösningstemperatur | Godkänd                                     | ISO 10294-4             |
| Reaktionstid:<br>- Stängningstid                                                               | Godkänd                                     | EN 1366-2               |
| Funktionssäkerhet:<br>- Cykelprov (öppet/stängt)                                               | Godkänd                                     | EN 1366-2               |
| Hållbarhet för responsfördröjning:<br>- Sensorns reaktion på temperatur och sensorns robusthet | Godkänd                                     | EN 1366-2               |
| Hållbarhet funktionssäkerhet:<br>- Öppet och stängt cykelprov                                  | 10 000 + 10 000/<br>10 000 + 200<br>Godkänd | EN 15650:2010           |

Prestandan för RBE/-R/-C överensstämmer med prestanda enligt ovanstående förteckning.

Prestandadeklarationen utfärdas på eget ansvar av EKOVENT AB.

Undertecknat för tillverkaren av:



Vellinge 2024-09-03, Ljubomir Doslic Produktchef/Ansvarig, teknisk dokumentation